

Орієнтовний перелік обов'язкових заходів, які має проводити архівна установа  
задля дотримання протипожежного захисту

Захід	Періодичність проведення заходу	Підстава
1	2	3
Встановити суворий протипожежний режим приміщеннях установи та вимагати його дотримання	постійно	п. 3.3. НАШ А. 01.001-2004
Організувати практичні тренування працівників з відпрацюванням дій у разі пожежі та проведення евакуації з приміщень установи	періодично протягом року	Додаток 1 до п. 3.4. НАПБ А. 01.001-2004
Систематично очищати територію установи від сміття, опалого листя та сухої трави; постійно утримувати в чистоті	постійно	3.1.1, 3.1.2 Правил пожежної безпеки для державних архівних установ України
Здійснювати вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій	Не рідше одного разу на рік	п. 4.2.6. НАПБ А. 01.001-2004
Заборонити захаращування шляхів евакуації (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури, тощо) меблями, обладнанням тощо	постійно	п. 4.3.11. НАПБ А. 01.001.-2004
Заборонити улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж у приміщеннях	постійно	п. 5.1.9. НАША. 01.001-2004
Заборонити складування горючих матеріалів на відстані 1 м від електроустаткування та під електроцитами	постійно	п. 5.1.29. НАПБ А. 01.001-2004
Категорично заборонити використовувати побутові електронагрівальні прилади в непристосованих для цього приміщеннях	постійно	п. 5.1.29. НАПБ А. 01.001-2004
Проводити заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок	раз на рік	п. 5.1.34. НАПБ А. 01.001-2004
Очищати від пилу світильники, електродвигуни, проводи та розподільні пристрої	не рідше одного разу на місяць	п.4.1.14. Правил пожежної безпеки для державних архівних установ України.
Здійснювати періодичний огляд вогнегасників	один раз на місяць	п. 3.16.1 Правил експлуатації вогнегасників.
Направляти вогнегасники на	не рідше одного разу на рік	п. 3.20.2. Правил експлуатації

технічне діагностування та перезарядку		вогнегасників
Здійснювати перевірку працездатності пожежних гідрантів	не рідше двох разів на рік	п. 6.3.1.3. НАПБ А. 01.001-2004
Здійснювати контроль стану працездатності мережі зовнішнього протипожежного водопостачання	один раз на рік	п. 6.3.1.5. НАШ А 01.001-2004
Здійснювати перевірку пожежних кранів на працездатність	не рідше одного разу на півроку	п. 6.3.2.6. НАПБ А. 01.001-2004