

Перелік обов'язкових першочергових вимог, необхідних для підтримання протипожежного режиму в архівній установі

Найменування	Нормативні документи, якими встановлено вимогу
1	2
Організаційні заходи	
Наявність посвідчення про проходження навчання з пожежної безпеки, особою відповідальною за пожежну безпеку	п. 3.19., 3.20. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність інструкції про порядок дій у разі виникнення пожежі	п. 3.11. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність добровільної пожежної дружини в установі та документів, що підтверджують проходження обов'язкового особистого страхування членів добровільної пожежної дружини	п. 3.14. НАПБ А. 01.001.-2004
Наявність відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічне та інженерне устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту	п. 3.2. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність вивішених на видних місцях планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі.	п. 3.5. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність встановленого порядку організації експлуатації та обслуговування технічних засобів протипожежного захисту	п. 3.3. НАПБ А.01.001-2004
Наявність експлуатаційної документації з пожежної автоматики	п. 6.1.10. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність табличок із зазначенням номеру телефону для виклику пожежної охорони	п. 3.7. НАПБ А. 01.001-2004
На території підприємства на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту, в якій слід вказувати розміщення будівель, водойм тощо	4.1.17. НАПБ А. 01.001-2004
Щодо стану будівлі та стелажного обладнання	
Наявність системи блискавкозахисту будівлі	ДСТУ Б.В.2.5. - 38:2008
Наявність у архівосховищах стелажного обладнання, виготовленого із негорючих матеріалів	п. 7.10.7.5. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність системи димовидалення у приміщеннях без віконних отворів	п. 7.10.7.4. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність в установі автоматичної системи вилучення диму	п. 7.10.7.4. НАПБ А. 01.001-2004
Щодо стану утримання евакуаційних шляхів і виходів	
Наявність знаків пожежної безпеки	ДСТУ ISO 6309:2007
Наявність світлових покажчиків „Вихід“, білого кольору на зеленому фоні, якими позначено евакуаційні виходи	п. 4.3.9. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність у приміщеннях, що захищаються установкою пожежогасіння самозачинних	п. 6.1.37. НАПБ А. 01.001-2004

дверей	
Стационарні зовнішні пожежні сходи будівель повинні утримуватися справними та пофарбованими	п. 4.2.13 НАПБ А. 01.001-2004
Двері архівосховищ мають відповідати нормативним межах вогнестійкості	п. 7.10.7.3 НАПБ А. 01.001-2004
Двері евакуаційного виходу мають відчинятися у напрямку евакуації людей з будівлі	п. 4.3.4. НАПБ А. 01.001-2004
Відсутність у коридорах самовільно вбудованих шаф, комор	п. 4.3.11. НАПБ А. 01.001-2004
Щодо стану автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежогасіння	
Наявність та справний стан роботи автоматичних установок пожежогасіння та пожежної сигналізації	п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.28. НАПБ А. 01.001-2004.
Здійснювати технічне обслуговування автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежогасіння	п. 6.1.1. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність на блоці пожежної автоматики, біля кожного вузла керування і розподільчого пристрою системи пожежогасіння, у насосній автоматичної установки пожежогасіння табличок із зазначенням захищуваних приміщень або технологічного устаткування. Наявність табличок із зазначенням функціональних схем обв'язки, типів та кількості зрошувачів у секції. Зсувки і крани мають бути пронумеровані відповідно до схеми обв'язки.	п. 6.1.9. НАПБ А. 01.001-2004
Елементи та вузли автоматичних установок пожежогасіння мають бути пофарбовані відповідно до чинних стандартів	п. 6.1.31. НАПБ А. 01.001-2004
Приміщення, в яких розташовані вузли керування, насосні станції, станції пожежогасіння, мають бути забезпечені аварійним освітленням та телефонним зв'язком	п. 6.1.35. НАПБ А. 01.001-2004
Щодо стану первинних засобів пожежогасіння	
Установа має бути забезпечена вогнегасниками згідно норм належності. Вогнегасники слід встановлювати згідно нормативних вимог	п. 6.4.8., 6.4.9., п. 6.4.16., НАПБ А. 01.001-2004, п. 3.8. НАПБ Б. 03.001-2004
Наявність у архівосховищах, складських, допоміжних приміщеннях спеціальних пожежних щитів (стендів), на яких повинні розміщуватися первинні засоби пожежогасіння, які можуть застосовуватися у даному приміщенні, споруді	п. 5.4.4. Правил пожежної безпеки для державних архівних установ України.
Наявність у будівлі (приміщенні), вогнегасників, ящиків з піском, покривал із негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежних відер, совкових лопат, пожежного інструменту (гаків, ломів, сокир, тощо)	п. 6.4.8. НАПБ А. 01.001-2004
Щити мають бути оснащені згідно з нормами належності, а саме: <ul style="list-style-type: none"> – вогнегасники - 3 шт., – ящик з піском - 1 шт., – покривало 3 негорючого теплоізоляційного матеріалу 	Додаток 2 до п. 6.4.9. НАПБ А. 01.001-2004

розміром 2*2м - 1 шт., – гаки - 3 шт., – ломи - 2 шт., – сокири - 2 шт.	
Стан систем теплопостачання та опалення	
Прилади опалення мають бути встановлені в сходовій клітині на висоті 2.2. м від поверхні проступів та сходових площадок	п. 4.3.7. НАПБ А. 01.001-2004
Стан електроустановок та електрообладнання	
Електричні світильники з лампами розжарювання мають бути обладнані плафонами із суцільного скла	п. 5.1.29. НАПБ А. 01.001-2004
Заборонити використання тимчасових дільниць електромережі	п. 5.1.9. НАПБ А. 01.001-2004
Роботе зі з'єднання, відгалуження, окінцювання жил електропроводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо)	п. 5.1.7. НАПБ А. 01.001-2004
Підключення струмоприймачів проводити з урахуванням допустимого струмового навантаження	п. 5.1.20. НАПБ А. 01.001-2004
Електрощити, групові електрощитки мають бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарату захисту (плавної вставки)	п. 5.1.22. НАПБ А. 01.001-2004
В установі має бути розроблений порядок відключення напруги з електрообладнання, силових та контрольних кабелів та випадок пожежі	п. 5.1.31. НАПБ А. 01.001-2004
Не допускається складування горючих матеріалів на відстані 1 м від електроустаткування та під електрощитами	п. 5.1.29 НАПБ А. 01.001-2004
Наявність та використання в архівосховищах електроприладів, кип'ятильників, електроплит не допускається	п. 4.1.12 Правил пожежної безпеки для державних архівних установ України
Стан пожежних кранів та пожежних гідрантів	
Пожежні крани мають бути укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметру та стволами, кнопками дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелями для полегшення відкривання вентиля	п. 6.3.2.3. НАПБ А. 01.001-2004
На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього після літерного індексу „ПК" слід вказувати порядковий номер крану та номер телефону для виклику пожежної охорони	п. 6.3.2.5. НАПБ А. 01.001-2004
Наявність у будівлях насосів підвищувачів, необхідних для внутрішнього протипожежного водопостачання	п. 6.3.1.1. НАПБ А. 01.001-2004